

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Via Enrico Fermi 3 00044 Frascati  
Tel. 06/93274476 fax 0693274478

Al Comune di Rocca di Papa  
Settore Lavori Pubblici - Ambiente del Comune  
di Rocca Di Papa  
PEC: [protocollo@pec.comuneroccadipapa.com](mailto:protocollo@pec.comuneroccadipapa.com)

E p.c. Direzione S.Pre.S.A.L. ASL ROMA 6

Direzione S.I.A.N. ASL ROMA 6

**Oggetto:** Indizione Conferenza di Servizi DECISORIA per l'esame del progetto definitivo "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMPLESSO SPORTIVO VIA MONTE PENNOLO" - CUP B31B21001810001-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA NextGenerationEU. Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima. Conferenza di Servizi convocata, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del D. Lgs n. 259/2003 c.d. Conferenza Accelerata. – **Determinazioni Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - ASL RM 6 (Rif. prot. ASL RM 6 n. 40225 del 13/06/2024; prot. ASL ROMA 6 n. 43252 del 26/06/2024; prot. ASL ROMA 6 n. 44596 del 02/07/2024).**

In riferimento alla Conferenza dei Servizi Decisoria in oggetto, analizzata le integrazioni trasmesse dal Comune di Frascati e acquisite agli atti con nota prot. ASL ROMA 6 n. 44596 del 02/07/2024, si esprime **parere favorevole** per le sole competenze del Servizio I.S.P., a condizione che:

1. In tutti gli ambienti sia assicurata una adeguata aerazione ed illuminazione naturale e/o artificiale in relazione alla destinazione d'uso di ogni singolo ambiente;
2. La struttura venga dotata di acqua destinata al consumo umano, anche in termini di portata idraulica, ai sensi del D. Lgs 23 febbraio 2023, n. 18;
3. Venga garantito idoneo smaltimento delle acque reflue e meteoriche mediante allaccio alla rete fognaria pubblica e/o attraverso sistemi alternativi di smaltimento previsti dal Decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa regionale, che verranno valutati e autorizzati dal Comune/Ente gestore;
4. Venga rispettata la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
5. Sia garantita la conformità di ogni ambiente della struttura alle altezze minime previste dalla normativa di settore e dal Regolamento Comunale di riferimento;
6. Siano rispettati il DPR n° 380/01, i Regolamenti Comunali e la Normativa antincendio;
7. Durante la fase di cantiere, siano adottate le migliori tecniche disponibili al fine di minimizzare e contenere l'inquinamento da rumore e da polveri all'interno degli ambienti limitrofi.

Il presente parere è espresso esclusivamente ai fini igienico-sanitari, con l'esclusione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica, sicurezza, antincendio e superamento barriere architettoniche, non costituisce titolo di legittimità per sanatoria di eventuali abusi e fa salvi quelli di altri


Servizi e/o Enti e/o Amministrazioni - diritti di terzi – e non costituisce parere per il rilascio di alcuna autorizzazione né per il cambio di destinazione d'uso.

Resta l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza contenute nella normativa vigente, anche per quanto non esplicitato nel presente parere.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO S.I.S.P.

Dott. Franca Mangiagli



IL DIRIGENTE MEDICO S.I.S.P.

Dott. Domenico Barbato

