

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Enrico Fermi 3 00044 Frascati
Tel. 06/93274476 fax 0693274478

*Prot. 43252/2024
del 26/06/2024*

Al Comune di Rocca di Papa
Settore Lavori Pubblici - Ambiente Del Comune
Di Rocca Di Papa
PEC: protocollo@pec.comuneroccadipapa.com

E p.c. Direzione S.Pre.S.A.L. ASL ROMA 6

Direzione S.I.A.N. ASL ROMA 6

Oggetto: Indizione Conferenza di Servizi DECISORIA per l'esame del progetto definitivo "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA COMPLESSO SPORTIVO VIA MONTE PENNOLO" - CUP B31B21001810001-Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA NextGenerationEU. Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/90 con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima. Conferenza di Servizi convocata, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del D. Lgs n. 259/2003 c.d. Conferenza Accelerata. – **Richiesta integrazioni ASL RM 6 (Rif. prot. ASL RM 6 n. 40225 del 13/06/2024).**

In riferimento alla Conferenza dei Servizi Decisoria in oggetto, si tiene a precisare che questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica già in fase di Conferenza dei Servizi Preliminare aveva emesso nota prot. ASL ROMA 6 n. 33317/2023 con richiesta di integrazioni (**Allegato 1**), a cui non è pervenuto riscontro. Per tale motivo, il Servizio non era stato in grado di emettere le dovute determinazioni, come comunicato con nota prot. ASL ROMA 6 n. 41847/2023 (**Allegato 2**).

Per i suddetti motivi, si ritiene opportuno riportare in questa fase le medesime richieste di integrazioni già avanzate in fase di Conferenza Preliminare, accompagnate da ulteriori considerazioni, per le sole competenze del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica:

1. Il Comune di Rocca di Papa ricade in un'area in cui le concentrazioni di gas Radon risultano essere superiori alla media. Dal momento che il gas Radon è classificato tra le sostanze cancerogene - secondo studi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) rappresenta la seconda causa al mondo di tumore polmonare, dopo il fumo - e alla luce delle recenti disposizioni in merito alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (*D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101*), si ritiene necessario che venga effettuata una preliminare valutazione del rischio di esposizione a Radon nell'area oggetto di progettazione del complesso sportivo. Tali considerazioni assumono carattere rilevante tenendo conto che gli utenti/utilizzatori/lavoratori potrebbero permanere diverse ore all'interno degli ambienti durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Questa valutazione, effettuata preliminarmente rispetto alla realizzazione del Palazzetto dello Sport, restituirebbe un quadro realistico del rischio al tempo zero e permetterebbe di pianificare ed attuare interventi di mitigazione, se non già previsti;
2. Si ritiene opportuno verificare l'eventuale presenza di industrie insalubri, zone di destinazione industriale e/o siti inquinati in un'area di raggio 200 metri rispetto alla posizione dell'area individuata per la realizzazione del complesso sportivo (*Rif. D.M. 05/09/1994*);


3. In merito alla distanza tra il nuovo fabbricato e gli edifici residenziali adiacenti all'area di intervento, si ritiene necessaria una attenta valutazione dei distacchi tra i suddetti edifici, in riferimento a quanto previsto dal Regolamento edilizio e dalla normativa edilizia vigente, nell'ottica di minimizzare il rischio di possibili disagi ai residenti;
4. Indicare in planimetria quali sono i WC per persone diversamente abili, se presenti;
5. Essendo state utilizzate le norme CONI per l'impiantistica sportiva ai fini della realizzazione del progetto del nuovo Palazzetto dello Sport, ed essendo stato previsto di ospitare all'interno dell'impianto discipline afferenti a diverse federazioni sportive di rilevanza agonistica (FIP, FIPAV, FIFA, FIPE, FPI) come dichiarato a pag. 10 della "Relazione illustrativa", si rimanda ad una attenta valutazione qualora si ritenesse opportuno coinvolgere anche il CONI nel procedimento di valutazione del progetto in sede di Conferenza dei Servizi.

Si prega di fornire riscontro alla presente rispondendo **punto per punto** e con debito anticipo rispetto alla scadenza con cui lo scrivente Servizio è tenuto ad emettere le dovute determinazioni, al fine di garantire il rispetto dei suddetti termini.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO S.I.S.P.

Dott. Franca Mangiagli



IL DIRIGENTE MEDICO S.I.S.P.

Dott. Domenico Barbato

