



LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Percorso di esodo: Uscita verso fatto		Struttura R 60
	Percorso di esodo: Uscita orizzontale		Struttura R 120
	Percorso di esodo: Uscita verso il basso		Elementi EI 60
	Illuminazione di sicurezza E n=5 lva		Elementi EI 120
	Illuminazione di sicurezza US		Evacuazione di fumo e calore
	U.S. Uscita di sicurezza dotata di dispositivo di apertura UNI EN 1125		Pannello acustico a ultrasuoni con visualizzazione allarme
	Estintore portatile - capacità estinguenti come da specifica		Sistema di comunicazione bidirezionale per spazio calmo
	Quadro elettrico		Pulsante di allarme antincendio
	Lunghezza massima del percorso d'esodo fino alla più vicina uscita di sicurezza		Pulsante di emergenza scottovetro (igienico)
	Naspo		Porta resistente al fuoco dotata di autochiusura
	Attacco per autopompa VVF - doppio		Rilevatore di fumo in ambiente con doppia rivelazione esterna ed interna al compartimento
	Identante a colonna soprassuolo		Numerazione COMPARTIMENTI

Note:
 Tutte le porte lungo le vie di esodo, con tr di occupanti serviti > 10 saranno dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125
 Tutte le porte lungo le vie di esodo, con tr di occupanti serviti < 10 saranno dotate di dispositivo di apertura UNI EN 179
 Non si considerano porte lungo le vie di esodo tutte le porte di uscita dai locali, (ad esempio porte delle aule verso corridoio)
 TUTTE LE STRUTTURE DELL'EDIFICIO SONO R120
 NON INDICATE DIVERSAMENTE SUGLI ELABORATI
 In merito alla rete di idranti esterni è previsto un nuovo anello dedicato, attiene scottovetro

REGIONE LAZIO
Comune di Rocca di Papa
 Viale Enrico Ferri n. 67 (sede provvisoria)
 telefono: 06 9499281
 e-mail: protocollo@comune.roccadipapa.rm.it



Via Anicia Anetia n.688, loc. Pietrini - 07102 L'Aquila - Tel. 0862 - 24197
 P.IVA 0102540669 - e-mail: studiotecnicomassucci@gmail.com

COMMITTENTE:
 Comune di Rocca di Papa - Viale Enrico Ferri n. 65 - 00040 Rocca di Papa (RM) - RUP : Ing. Giuseppe Belligno

Progettista Architettonico e D.L.L.:
 Dott. Ing. Domenico CIMINI

Progettista Strutture:
 Dott. Ing. Domenico CIMINI

C.S.P. e C.S.E.:
 Dott. Ing. Domenico CIMINI

OGGETTO:
 RICHIESTA PARERE PREVENTIVO PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
ASILO NIDO denominato "Colle Delle Fate"
 ATTIVITÀ 67.3.B. - D.P.R. 01/08/2011 n.151:
ASILO NIDO CON OLTRE 30 PERSONE

ELABORATI GRAFICI
 P.to B2 Allegato I D.M. 07/08/2012

Spazio riservato all'ufficio

AGGIORNAMENTI:		Protocollo	SCALA:	TAVOLA PROGETTUALE
n.	data	aggiornamenti		
0			Nome file	
A				
B			Layout	
C				